

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

EAST ANGUS (Ville de)
 M. David Fournier
 200 St-Jean est
 East Angus, Québec
 JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482

Certificat : **2259449**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-14
 Projet client : Analyses selon RQEP
 Bon de commande : 2924
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Échantillon EnvironeX : 3963832 | Nom du réseau : East Angus / Eau brute | Chlore résiduel libre : 0.00 |
| Identification client : NA | Réseau MENV / TRE : X0009350 | Chlore résiduel total : 0.00 |
| Nature : Eau brute | Région Adm. : 05 | Chloramine : NA |
| Nom du préleveur : Dany Chartray | Code lieu prél. : 5 | Résultat pH : NA |
| Date de prélèvement: 2019-03-12 | | Température à la réception (°C) : 4.0 |
| Date de réception: 2019-03-13 | | |
| Lieu du prélèvement : Puits #2 | | |
| Info. supplémentaires : NA | | |

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères | |
|---|---------|-----------------|-----------|------------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Min | Max Laboratoire |
| Règ. Contrôle bactériologique eau approvisionnement | | | | | | | |
| Dénombrement d'Escherichia coli | Oui | MBIO07/ILME40 | | | 2019-03-13 | | LG |
| Escherichia Coli | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |
| Entérocoques | Oui | MBIO04/ILME40 | | | 2019-03-13 | | LG |
| Entérocoques | | | 0 | UFC/100 mL | | | 0 |

Commentaires de l'échantillon

 = Avertissement = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

EAST ANGUS (Ville de)
 M. David Fournier
 200 St-Jean est
 East Angus, Québec
 JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482

Certificat : **2259449**
 Demande d'analyse : NA
 Date du rapport: 2019-03-14
 Projet client : Analyses selon RQEP
 Bon de commande : 2924
 Chargé de projets : Nancy Vézeau : 514-332-6001 #5117
 Adresse courriel : nancyvezeau@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Échantillon EnvironeX : 3963833 | Nom du réseau : East Angus / Eau brute | |
| Identification client : NA | Réseau MENV / TRE : X0009350 | Chlore résiduel libre : 0.00 |
| Nature : Eau brute | Région Adm. : 05 | Chlore résiduel total : 0.00 |
| Nom du préleveur : Dany Chartray | Code lieu prél. : 5 | Chloramine : NA |
| Date de prélèvement: 2019-03-12 | | Résultat pH : NA |
| Date de réception: 2019-03-13 | | Température à la réception (°C) : 4.0 |
| Lieu du prélèvement : Puits #3 | | |
| Info. supplémentaires : NA | | |

| Paramètres | Accr. * | Méthode Interne | Résultats | Unités | Date d'analyse | Critères | |
|---------------------------------|---------|-----------------|-----------|------------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Min | Max Laboratoire |
| Dénombrement d'Escherichia coli | Oui | MBIO07/ILME40 | | | 2019-03-13 | | LG |
| Escherichia Coli | | | 0 | UFC/100mL | | | 0 |
| Entérocoques | Oui | MBIO04/ILME40 | | | 2019-03-13 | | LG |
| Entérocoques | | | 0 | UFC/100 mL | | | 0 |

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
 Dany Chartray : dchartray@aquatech-inc.com

Approuvé par : 
 Dominic Bibeau, B. Sc
 Microbiologiste, Site de Longueuil



■ = Avertissement ■ = Hors critères

Accr. * : Accréditation du MELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.