

# Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)  
M. David Fournier  
200 St-Jean est  
East Angus, Québec  
JOB 1R0  
Tél.: (819) 560-8482  
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **2409157**  
Date du rapport: 2019-08-27  
Client: L50230978  
Site: Principal  
Projet: L50230978-2  
Nom du Projet: Règlement piscines / autres bassins artificiels  
Commande:

Paramètres	Contrôle	NoContrôle	Résultats	Valeur attendue	Écarts	LR	Unités
<b>LACCF--03 - Dénombrement d'Escherichia coli</b>							
<b>Échant 4219232</b>							
Escherichia Coli	Blanc	4325330	0	N/D	N/D		UFC/100mL
<b>Échant 4219234</b>							
Escherichia Coli	Blanc	4325333	0	N/D	N/D		UFC/100mL
<b>Échant 4219236</b>							
Escherichia Coli	Blanc	4325330	0	N/D	N/D		UFC/100mL
<b>LCCTURB01 - Turbidité</b>							
<b>Échant 4219232</b>							
Résultat	Blanc	4324936	<0.1	N/D	N/D	0.1	UTN
Résultat	Étalon Certifié	4324937	2.8	3.01	2.41-3.61	0.1	UTN
<b>Échant 4219234</b>							
Résultat	Blanc	4324936	<0.1	N/D	N/D	0.1	UTN
Résultat	Étalon Certifié	4324937	2.8	3.01	2.41-3.61	0.1	UTN
<b>Échant 4219236</b>							
Résultat	Blanc	4324936	<0.1	N/D	N/D	0.1	UTN
Résultat	Étalon Certifié	4324937	2.8	3.01	2.41-3.61	0.1	UTN

Accr. \*: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes  
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

**Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.**

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

**CONFIDENTIEL**

Page 1 de 1