

EAST ANGUS (Ville de)  
 Dany Chartray  
 200 St-Jean est  
 East Angus, Québec  
 J0B 1R0  
 Tél.: (819) 560-8482  
 Fax: (819) 560-8611

Certificat: **3231281**  
 Date du rapport: 2022-04-21  
 Client: L50230978  
 Site: Principal  
 Projet: L50230978-1  
 Nom du Projet: Analyses selon RQEP  
 Commande:

							Valeur attendue	
<b>LDCTHM-01 - Trihalométhanes</b>								
<b>Échant 6039932</b>								
Somme des trihalométhanes	Blanc	6130166	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L	
Bromodichlorométhane	Blanc	6130166	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L	
Bromoforme	Blanc	6130166	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L	
Chloroforme	Blanc	6130166	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L	
D8-Toluène (%)	Blanc	6130166	98	N/D	N/D			
Dibromochlorométhane	Blanc	6130166	<0.2	N/D	N/D	0.2	µg/L	
4-Bromofluorobenzène (%)	Blanc	6130166	102	N/D	N/D			
Dibromofluorométhane (%)	Blanc	6130166	99	N/D	N/D	0		
Somme des trihalométhanes	Étalon Certifié	6130168	19.4	20	15-25	0.2	µg/L	
Bromodichlorométhane	Étalon Certifié	6130168	5.0	5	3.75-6.25	0.2	µg/L	
Bromoforme	Étalon Certifié	6130168	4.7	5	3.75-6.25	0.2	µg/L	
Chloroforme	Étalon Certifié	6130168	4.9	5	3.75-6.25	0.2	µg/L	
D8-Toluène (%)	Étalon Certifié	6130168	100	100	70-130			
Dibromochlorométhane	Étalon Certifié	6130168	4.8	5	3.75-6.25	0.2	µg/L	
Dibromofluorométhane (%)	Étalon Certifié	6130168	102	100	70-130	0		
4-Bromofluorobenzène (%)	Étalon Certifié	6130168	101	100	70-130			

r. \* : Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies tr  
 Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-tr

■ = Hors normes

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques  
**Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite**  
 Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

**CONFIDENTIEL**