

Contrôle de la qualité

EAST ANGUS (Ville de)
Dany Chartray
200 St-Jean est
East Angus, Québec
JOB 1R0
Tél.: (819) 560-8482
Fax: (819) 560-8611

Certificat: **3807792**
Date du rapport: 2024-01-20
Client: L50230978
Site: Principal
Projet: L50230978-1
Nom du Projet: Analyses selon RQEP
Commande:

Paramètres	Contrôle	NoContrôle	Résultats	Valeur attendue	Écarts	LR	Unités
LACCF--01 - Dénombrement d'Escherichia coli							
Échant 7380761							
Escherichia coli	Blanc	7469767	0	N/D	N/D		UFC/100ml
Échant 7380762							
Escherichia coli	Blanc	7469767	0	N/D	N/D		UFC/100ml
LACSF--01 - Entérocoques							
Échant 7380761							
Entérocoques	Blanc	7469769	0	N/D	N/D		UFC/100ml
Échant 7380762							
Entérocoques	Blanc	7469769	0	N/D	N/D		UFC/100ml

Accr. *: Accréditation du MDDELCC -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées ████ = Hors normes
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 1